

Einsatzbericht Nr. 20-2026:

Einsatzbericht – Auslösung der Brandmeldeanlage im APH auf der Gänsweide

Am Dienstag, den 15.09.2026, wurde die Freiwillige Feuerwehr Zaisenhausen um 12:32 Uhr gemeinsam mit den Feuerwehren Sulzfeld und Oberderdingen durch die Integrierte Leitstelle Karlsruhe mit dem Alarmstichwort „Auslösung Brandmeldeanlage APH auf der Gänsweide“ nach Sulzfeld in die Gartenstraße alarmiert.

Aufgrund der örtlichen Gegebenheiten und der besonderen Anforderungen des Einsatzobjektes wurden neben der Feuerwehr Sulzfeld auch die Freiwillige Feuerwehr Zaisenhausen sowie die Drehleiter der Feuerwehr Oberderdingen, Abteilung Flehingen, mit alarmiert.

Nach dem Eintreffen der Einsatzkräfte und der anschließenden Lageerkundung stellte sich heraus, dass die Brandmeldeanlage ohne erkennbaren Grund ausgelöst hatte. Eine Auslösung durch ein tatsächliches Brandereignis konnte bei der Kontrolle des betroffenen Bereichs nicht festgestellt werden.

Das Einsatzobjekt wurde durch die Einsatzkräfte umfassend kontrolliert. Nachdem keine Feststellungen hinsichtlich eines Brandes oder einer sonstigen Gefahrenlage getroffen werden konnten, wurde die Brandmeldeanlage zurückgestellt.

Weitere Maßnahmen durch die Feuerwehr waren glücklicherweise nicht erforderlich.

Die Freiwillige Feuerwehr Zaisenhausen war unter der Leitung des stellvertretenden Kommandanten Moritz App mit dem HLF10 und dem MTW mit 9 Mann im Einsatz.